

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

○産業廃棄物処理施設の概要

○維持管理に関する情報（施行規則第12条の7の2第1号関係）

□ 測定に関する事項

測定結果の得られた日	令和 8 年 6 月 4 日	測 定 結 果	924℃
測定結果の得られた日	令和 7 年 12 月 11 日	測 定 結 果	914℃

②集じん器に流入する燃焼ガス温度（測定位置：集じん器入口）

測定結果の得られた日	令和 8 年 6 月 4 日	測 定 結 果	213℃
測定結果の得られた日	令和 7 年 12 月 11 日	測 定 結 果	211℃

③排ガス中の一酸化炭素濃度（測定位置：煙突出口付近）

測定結果の得られた日	令和 8 年 7 月 1 日	測 定 結 果	0.0 %
測定結果の得られた日	令和 8 年 1 月 15 日	測 定 結 果	0.0 %

ハ ばいじんの除去を行った年月日

冷 却 設 備	令和 8 年 7 月 6 日／令和 7 年 11 月 27 日
排 ガ ス 処 理 設 備	令和 8 年 7 月 6 日／令和 7 年 11 月 27 日

ニ 排ガス中の測定に関する事項（排ガスの採取位置：煙突出口付近）

① ダイオキシン類

排ガス採取年月日	結果が得られた年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	当該施設に係る基準値
令和 7 年 12 月 11 日	令和 8 年 1 月 5 日	0.79 (ng-TEQ/m ³ N)	10 (ng-TEQ/m ³ N)
令和 6 年 12 月 5 日	令和 6 年 12 月 18 日	3.2 (ng-TEQ/m ³ N)	
令和 5 年 12 月 6 日	令和 5 年 12 月 18 日	3.6 (ng-TEQ/m ³ N)	

② 硫黄酸化物

排 ガ ス 採 取 年 月 日	結果が得られた年月日	測定結果 (m ³ N/h)	当該施設に係る基準値
令和 8 年 6 月 4 日	令和 8 年 7 月 1 日	0.044 (m ³ N /h) 未満	27 (m ³ N/h)
令和 7 年 12 月 11 日	令和 8 年 1 月 15 日	0.040 (m ³ N /h) 未満	
令和 7 年 6 月 19 日	令和 7 年 7 月 22 日	0.049 (m ³ N /h) 未満	

③ ばいじん

排 ガ ス 採 取 年 月 日	結果が得られた年月日	測定結果 (g/m ³ N)	当該施設に係る基準値
令和 8 年 6 月 4 日	令和 8 年 7 月 1 日	0.14 (g/m ³ N)	0.25 (g/m ³ N)
令和 7 年 12 月 11 日	令和 8 年 1 月 15 日	0.15 (g/m ³ N)	
令和 7 年 6 月 19 日	令和 7 年 7 月 22 日	0.041 (g/m ³ N)	

④ 塩化水素

排 ガ ス 採 取 年 月 日	結果が得られた年月日	測定結果 (mg/m ³ N)	当該施設に係る基準値
令和 8 年 6 月 4 日	令和 8 年 7 月 1 日	7.8 (mg/m ³ N)	700 (mg/m ³ N)
令和 7 年 12 月 11 日	令和 8 年 1 月 15 日	12 (mg/m ³ N)	
令和 7 年 6 月 19 日	令和 7 年 7 月 22 日	15 (mg/m ³ N)	

⑤ 窒素酸化物

排 ガ ス 採 取 年 月 日	結果が得られた年月日	測定結果 (ppm)	当該施設に係る基準値
令和 8 年 6 月 4 日	令和 8 年 7 月 1 日	13 (ppm)	250 (ppm)
令和 7 年 12 月 11 日	令和 8 年 1 月 15 日	12 (ppm)	
令和 7 年 6 月 19 日	令和 7 年 7 月 22 日	17 (ppm)	

【参考】全水銀（施行規則第 12 条の 7 の 2 第 1 号関係においての公表義務無し）

排 ガ ス 採 取 年 月 日	結果が得られた年月日	測定結果 (μg/m ³ N)	当該施設に係る基準値
令和 8 年 6 月 4 日	令和 8 年 7 月 1 日	0.9 未満 (μg/m ³ N)	50 (μg/m ³ N)
令和 7 年 12 月 11 日	令和 8 年 1 月 15 日	0.11 (μg/m ³ N)	
令和 7 年 6 月 19 日	令和 7 年 7 月 22 日	0.8 未満 (μg/m ³ N)	